


	NOTAS IMPORTANTES
01	AS TUBULAÇÕES AQUI ESPECIFICADAS, DEVEM TER SEU USO ÚNICO E EXCLUSIVO PARA O FIM
JT	QUE O FOI ESPECIFICADO EM PROJETO.
02	TODA A TUBULAÇÃO INTERNA SERÁ DO TIPO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL + CONDULETES TOP TIGRE.
	OS ELETRODUTOS AQUI ESPECIFICADOS, NÃO DEVEM SER SUBMETIDOS À CURVAS. DEVEM
03	SER UTILIZADOS PARA ESTE FIM, CURVAS PRÉ-FABRICADAS COM DIÂMETRO E MATERIAL COMPATÍVEIS
	COM A TUBULAÇÃO EM QUESTÃO.
04	UTILIZAR BUCHAS E ARUELAS COM DIÃMETRO E MATERIAL COMPATÍVEIS COM A TUBULAÇÃO,
J4	PARA A FIXAÇÃO DOS ELETRODUTOS ÀS CAIXAS DE PASSAGEM.
25	TODOS OS MATERIAIS EMPREGADOS PARA A CONFECÇÃO DOS PROJETOS AQUI DESCRITOS,
05	DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES PRECONIZADAS NA NBR e ABNT RELATIVAS AO PROJETO EM QUESTÃO.
06	A REDE P/ ANTENA TV SERÁ APARENTE SOB O TELHADO. A ANTENA SERÁ POSICIONADA NO LOCAL
	DE MELHOR SINAL A CRITÉRIO DO INSTALADOR.
07	TUBOS NÃO INDICADOS SERÃO DE Ø1", CAIXAS NÃO INDICADAS SERÃO NR1 - 5x10.
38	A REDE DEVERÁ SER CERTIFICADA PARA CAT 5.



COORDENAÇÃO
CGEST - Coordenação
Geral de Infraestrutura
Educacional

BLOCO A: ADMINISTRATIVO
PLANTA BAIXA
DETALHES

REVISÃO ESCALA INDICADA


MATO A1 (841X594)


R.03


REVISÃO DATA EMISSÃO MAIO/ 2014


DATA EMISSÃO MAIO/ 2014

ECE









- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO PARA TV. INSTALADO NO TETO. - CAIXA DE PASSAGEM DE 10x10x05cm, INSTALADO A 0.30m DO PISO. RACK PARA EQUIPAMENTOS = 12" X 24U . DADOS/VOZ DENTRO DA CAIXA, INSTALAR PONTO ELÉTRICO / ANTENA. - CAIXA DE PASSAGEM 20x20x20cm - - - - - - - ELETRODUTO DE PVC, EMBUTIDO NO PISO - ELETRODUTO DE PVC, APARENTE SOBRE O FORRO OU EMBUTIDO NA LAJE QUANDO NÃO HOUVER FORRO. NOTAS IMPORTANTES AS TUBULAÇÕES AQUI ESPECIFICADAS, DEVEM TER SEU USO ÚNICO E EXCLUSIVO PARA O FIM QUE O FOI ESPECIFICADO EM PROJETO. DEVEM SER UTILIZADOS, PARA TODA A INSTALAÇÃO ESPECIFICADA NESTE PROJETO, ELETRODUTOS FLEXÍVEL CORRUGADO TIGREFLEX REFORÇADO EM PAREDE DRYWALL E ELETRODUTO SOLDÁVEL NO TETO. OS ELETRODUTOS AQUI ESPECIFICADOS, NÃO DEVEM SER SUBMETIDOS À CURVAS. DEVEM 03 SER UTILIZADOS PARA ESTE FIM, CURVAS PRÉ-FABRICADAS COM DIÂMETRO E MATERIAL COMPATÍVEIS COM A TUBULAÇÃO EM QUESTÃO. UTILIZAR BUCHAS E ARUELAS COM DIÃMETRO E MATERIAL COMPATÍVEIS COM A TUBULAÇÃO, PARA A FIXAÇÃO DOS ELETRODUTOS ÀS CAIXAS DE PASSAGEM. TODOS OS MATERIAIS EMPREGADOS PARA A CONFECÇÃO DOS PROJETOS AQUI DESCRITOS, 05 DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES PRECONIZADAS NA NBR e ABNT RELATIVAS AO PROJETO EM QUESTÃO. | 06 | A REDE P/ ANTENA TV SERÁ APARENTE SOB O TELHADO. A ANTENA SERÁ POSICIONADA NO LOCAL

LEGENDA

- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS OU VOZ INSTALADO

- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS E VOZ INSTALADO

- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS OU VOZ INSTALADO

- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS OU VOZ INSTALADO NO TETO

- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL NO TETO

A 30cm DO PISO. DETALHE 01 (VOZ E DADOS)

A 30cm DO PISO. DETALHE 02 (VOZ E DADOS)

(PREVER PONTO DE ENERGIA)


DE MELHOR SINAL A CRITÉRIO DO INSTALADOR.


08 A REDE DEVERÁ SER CERTIFICADA PARA CAT 6.


A1 (841X594)

07 TUBOS NÃO INDICADOS SERÃO DE Ø1", CAIXAS NÃO INDICADAS SERÃO NR1 - 5x10.

- PONTO DE VOZ E DADOS








DATA EMISSÃO

MAIO/ 2014

03/07




b) A BORDA DO ELETRODUTO NÃO DEVE CONTER BORDA VIVA.c) OPCIONALMENTE A TAMPA PODE SER EXECUTADA EM CONCRETO.

DETALHE 02 - CAIXA R.0 S/ESCALA

USAR TAMPÃO T-100, FAZENDO AS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS NA CAIXA.

d) ANTES DA CONCRETAGEM DA LAJE DE PISO, O TERRENO DEVERÁ SER BEM APILOADO E COMPACTADO. e) PARA CAIXAS CONSTRUÍDAS EM LOCAIS QUE PERMITAM TRÂNSITO DE VEÍCULOS DE CARGA PESADA,



- INDICAÇÃO CE XX REFERE-SE A UM PONTO DE DADOS C/ RJ45

- CE XX-YY - REFERE-SE A UM PONTO DE DADOS-

(RJ45) E ATÉ DOIS PONTOS DE VOZ (RJ11)

NOTAS IMPORTANTES:

AS TUBULAÇÕES AQUI ESPECIFICADAS, DEVEM TER SEU USO ÚNICO E EXCLUSIVO PARA O FIM

NOTAS IMPORTANTES

QUANDO NÃO HOUVER FORRO.

LEGENDA

- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS OU VOZ INSTALADO

- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS E VOZ INSTALADO

- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS OU VOZ INSTALADO

- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS OU VOZ INSTALADO

- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO PARA TV. INSTALADO NO TETO.

- CAIXA DE PASSAGEM DE 10x10x05cm, INSTALADO A 0.30m DO PISO.

RACK PARA EQUIPAMENTOS = 12" X 24U .
DADOS/VOZ DENTRO DA CAIXA, INSTALAR PONTO ELÉTRICO / ANTENA.

- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS OU VOZ INSTALADO NO TETO

- ELETRODUTO DE PVC, APARENTE SOBRE O FORRO OU EMBUTIDO NA LAJE

- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL NO TETO

A 30cm DO PISO. DETALHE 01 (VOZ E DADOS)

A 30cm DO PISO. DETALHE 02 (VOZ E DADOS)

A 120cm DO PISO. DETALHE 05 (VOZ E DADOS)

- CAIXA DE PASSAGEM 20x20x20cm

----- - ELETRODUTO DE PVC, EMBUTIDO NO PISO

(PREVER PONTO DE ENERGIA)

- PONTO DE VOZ E DADOS

V/D

QUE O FOI ESPECIFICADO EM PROJETO.

DEVEM SER UTILIZADOS, PARA TODA A INSTALAÇÃO ESPECIFICADA NESTE PROJETO, ELETRODUTOS FLEXÍVEL

OS ELETRODUTOS AQUI ESPECIFICADOS, NÃO DEVEM SER SUBMETIDOS À CURVAS. DEVEM

O3 SER UTILIZADOS PARA ESTE FIM, CURVAS PRÉ-FABRICADAS COM DIÂMETRO E MATERIAL COMPATÍVEIS

COM A TUBULAÇÃO EM QUESTÃO.

UTILIZAR BUCHAS E ARUELAS COM DIÃMETRO E MATERIAL COMPATÍVEIS COM A TUBULAÇÃO,
PARA A FIXAÇÃO DOS ELETRODUTOS ÀS CAIXAS DE PASSAGEM.

TODOS OS MATERIAIS EMPREGADOS PARA A CONFECÇÃO DOS PROJETOS AQUI DESCRITOS,


DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES PRECONIZADAS NA NBR e ABNT RELATIVAS AO PROJETO EM QUESTÃO.

06 A REDE P/ ANTENA TV SERÁ APARENTE SOB O TELHADO. A ANTENA SERÁ POSICIONADA NO LOCAL


DE MELHOR SINAL A CRITÉRIO DO INSTALADOR.

07 TUBOS NÃO INDICADOS SERÃO DE Ø1", CAIXAS NÃO INDICADAS SERÃO NR1 - 5x10.

08 A REDE DEVERÁ SER CERTIFICADA PARA CAT 6.









INDICADA


DATA EMISSÃO


A1 (841X594)


04/07


















MAIO/ 2014


A1 (841X594)
























CROQUI DE REFERÊNCIA



LEGENDA

V/D - PONTO DE VOZ E DADOS

- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS OU VOZ INSTALADO A 120cm DO PISO. DETALHE 01 (VOZ E DADOS) - CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADO E VOZ INSTALADO

ELETRODUTOS PVC DA TIGRE, APARENTE.

NOTAS IMPORTANTES

- AS TUBULAÇÕES AQUI ESPECIFICADAS, DEVEM TER SEU USO ÚNICO E EXCLUSIVO PARA O FIM QUE O FOI ESPECIFICADO EM PROJETO.
- QUE O FOI ESPECIFICADO EM PROJETO.
- 02 TODA A TUBULAÇÃO INTERNA SERÁ DO TIPO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL + CONDULETES TOP TIGRE.
- OS ELETRODUTOS AQUI ESPECIFICADOS, NÃO DEVEM SER SUBMETIDOS À CURVAS. DEVEM

 03 SER UTILIZADOS PARA ESTE FIM, CURVAS PRÉ-FABRICADAS COM DIÂMETRO E MATERIAL COMPATÍVEIS
- COM A TUBULAÇÃO EM QUESTÃO.
- UTILIZAR BUCHAS E ARUELAS COM DIÃMETRO E MATERIAL COMPATÍVEIS COM A TUBULAÇÃO,
- PARA A FIXAÇÃO DOS ELETRODUTOS ÀS CAIXAS DE PASSAGEM.
- TODOS OS MATERIAIS EMPREGADOS PARA A CONFECÇÃO DOS PROJETOS AQUI DESCRITOS,

 DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES PRECONIZADAS NA NBR e ABNT RELATIVAS AO PROJETO EM QUESTÃ
- 06 A REDE P/ ANTENA TV SERÁ APARENTE SOB O TELHADO. A ANTENA SERÁ POSICIONADA NO LOCAL
- DE MELHOR SINAL A CRITÉRIO DO INSTALADOR.

 17 TUBOS NÃO INDICADOS SERÃO DE Ø1", CAIXAS NÃO INDICADAS SERÃO NR1 5x10.

80	A REDE DEVERÁ SER CERTIFICADA PARA CAT 5.



Ministério d



PROJETO PADRÃO - ENDE

	INOULTO I ADINAO - I IND
IUNICÍPIO - UF:	
ROPRIETÁRIO:	

_____ PROPRIETÁRIO

RESP. TÉCNICO CAU/ CREA

DLFO

ENDEREÇO:

CAU/ CREA

RA

ECE

OBSERVAÇÕES:

ESCOLA 12 SALAS DE AULA

CABEAMENTO ESTRUTURADO - TELEFONE, DADOS E ANTENA TV

COORDENAÇÃO
CGEST - Coordenação
Geral de Infraestrutura
Educacional

DETALLIES


REVISÃO ESCALA INDICADA


R.03 DATA EMISSÃO MAIO/ 2014


PRANCHA


05/07

DETALHES










<u>(5)</u>

SOLDA EXOTÉRMICA TIPO HCL 5/8". 50
CABO DE COBRE NU 16mm2


CONECTOR DE MEDIÇÃO REF.:TEL-560


O ATERRAMENTO DEVERÁ SER EXECUTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA, QUE DEVERÁ FAZER A MEDIÇÃO DA RESISTÊNCIA DO ATERRAMENTO COM O TERRÓMETRO E APRESENTAR LAUDO ASSINADO.
 A RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DEVE SER INFERIOR A 10ohms.
 TODAS AS HASTES DE ATERRAMENTO DA OBRA SERÃO INTERLIGADAS



3 DET.3 - VALA DA MALHA DE ATERRAMENTO SEM ESCALA

	LEGENDA
ITEM	DISCRIMINAÇÃO
<u>-</u>	1 LARGURA RECOMENDADA É 300mm
2	PROFUNDIDADE MÍNIMA É 500mm
(3)	VALA PARA A ACOMODAÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO
4	CABO DE COBRE NU 16mm2





DET.4 - INST. CXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO C/ TAMPA REFORÇADA P/ CONEXÃO DAS MALHAS SEM ESCALA

	LEGENDA
<u>-</u>	(1) CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORÇADA
2	COM BOCAL INTERIOR QUADRADO ARTICULADO E BORDA EXTERIOR REDONDA Ø300mm PAR PASSEIOS E PISOS SUJEITOS ÀS CARGA PESADA
(\$)	(3) CABO DE COBRE NII 18mm?

E E	01 10		
ENTRE 0,45kV À 0,75kV.	TODOS OS FIOS E CABOS DEVERÃO TER ISOLAMENTO ANTI-CHAMA PARA TENSÕES NOMINAIS	NOTAS IMPORTANTES	

TODA INSTALAÇÃO EXTERNA SERÁ FEITA COM O CABO SISTENAX DA PIRELLI OU SIMILARES. TODA FIAÇÃO ESPECIFICADA NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL TODO CIRCUITO ACOMPANHA FIO TERRA




Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação





PROJETO PADRÃO FNDE

2	o da	
		G
	UU	ď
	\mathbb{R}^{2}	•
	É	г
	R C	,
	Om Com	2
	PAÍS RICO É PAÍS SEM POBRE	Ġ
	SE	7
	P	г
	ğ C	d
	A	



PROPRIETÁRIO:


MUNICÍPIO - UF:


ROPRIETÁRIO


E	DETALHES CONSTRUTIVOS	COORDENAÇÃO CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220/127V	
	ESCOLA 12 SALAS DE AULA	

11/11

Ш











DIAGRAMA MULTIFILAR -SEM ESCALA QDLF



OBSERVAÇÕES

- ELETRODUTOS NÃO COTADOS: Ø 3/4"

- FIO TERRA NÃO COTADO: Nº 2,5 mm2

- O EQUILÍBRIO DE FASES ESTÁ REPRESENTADO NO ESQUEMA UNIFILAR - OS CABOS QUE ALIMENTAM OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E OS CONDUTORES ENTERRADOS NO SOLO SERÃO TODOS SINTENAX SINGELOS 1KV

- CASO EXISTAM INTERRUPTORES COM MAIS DE 3 SEÇÕES, ESTES DEVERÃO ESTAR EM CAIXAS 4" X 4" X 2" - AS TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR, PODERÃO SER MUDADAS DE LOCAL,

A CRITÉRIO DO PROPRIETÁRIO, SEM NENHUM PREJUÍZO ÀS INSTALAÇÕES

- AS ARANDELAS INTERRUPTORES E TOMADAS REPRESENTADOS JUNTOS, SERÃO INSTALADOS NA MESMA VERTICAL - VER ILUMINAÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS EM PRANCHA ESPECÍFICA.

CONVENÇÕES



LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2x32

LUMINÁRIA TIPO DROPS PARA 01 LÂMPADA FLUO

SCENTE 60W

INTERRUPTOR SIMPLES.
INTERRUPTOR DUAS TECLAS. INTERRUPTOR TRÊS TECLAS.

INTERRUPTOR TREE-WAY.

TOMADA BAIXA A 0.30 DO PISO.
TOMADA MEDIA A 1.20 DO PISO.
TOMADA ALTA A 2.20 DO PISO.

CAIXA METÁLICA QUADRADA 10 X 10 X 5cm A 30 cm DO PISO ACABADO CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 50 X 50 X 60cm COM DRENO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO

ELETRODUTOS PVC DA TIGRE, APARENTE. ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO NO PISO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO EM LAJE DE TETO OU PAREDE

FIOS - NEUTRO,FASE, RETORNO e TERRA HASTE DE COBRE COPPERWELD Ø5/8" X 3,00m COM CONECTOR QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO INSTALADO A 165cm DE ALTURA

CONDULETES TOP TIGRE.



Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Ministério da **Educação**

PROJETO PADRÃO I FNDE


ENDEREÇO:


DLFO RESP. TÉCNICO AUTOR DO PROJETO


ESCOLA 12 SALAS DE AULA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220/127V BLOCO A - ADMINISTRAÇÃO PLANTA BAIXA


ELE


1/50 DATA EMISSÃO MAIO / 2 01/11












QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR COM BARRAMENTOS

INSTALADO A 165 cm




ESCOLA 12 SALAS DE AULA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220/127V

ILUMINAÇÃO EXTERNA PLANTA BAIXA

ELE

1/200 DATA EMISSÃO MAIO / 2

08/11



CONVENÇÕES -**IMPLANTAÇÃO** ELÉTRICA

XA DE ATERR. DE ALVEN*i*

ELETRODUTO DE KANAFLEX EMBUTIDO NO PISO BESTAÇÃO AO TEMPO DE 112,50KVA - VER DETALHE

HASTE DE ATERRAMENTO COPPER' DE EMBUTIR COM NELD Ø 5/8" x 3 m C/ CONEC

IMPLANTAÇÃO

ELÉTRICA

1) O ATERRAMENTO DEVERÁ SER EXECUTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA, QUE DEVERÁ FAZER A MEDIÇÃO DA RESISTÊNCIA DO ATERRAMENTO COM O TERRÓMETRO E APRESENTAR LAUDO ASSINADO. 2) A RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DEVE SER INFERIOR A 10ohms.



Ministério da **Educação**

PADRÃO FNDE

DATA EMISSÃO MAIO / 2

09/11

円

Ш




DIAGRAMA MULTIFILAR - QDLF SEM ESCALA

ALIMENTAD	TOTAL TOT	7.) A		, ILUM	CÁLCU
ALIMENTADOR 3#25(25)T25- Ø75mm - T2	TOTAL DEMANDADO KVA	23400x0,87	AR CONDICIONADO	15732x0,50	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	CÁLCULO DA DEMANDA TOTAL
- T2	28	20		8	KVA	


ELETRODUTOS NÃO COTADOS: Ø 3/4"


OBSERVAÇÕES

FIO TERRA NÃO COTADO: Nº 2,5 mm2


O EQUILÍBRIO DE FASES ESTÁ REPRESEN OS CABOS QUE ALIMENTAM OS QUADROS

DRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA QDLF BLOCO -B - BIBLIOTECA E AUDITÓRIO	RIBL BIB	LIO ĮĮÇĮ	(O D	E LU	JZ E F AUDI'	RIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA QD BIBLIOTECA E AUDITÓRIO	LF B	Loco	-B -	
LÂMPADA (W)		OL	TOMADAS (W)	AS (\$	TOTAL (W)	LSID		FASE	DESCRIÇAC
23 32 60	100	20	300 2	500 2	20 300 2500 2600 5200	_	2	(minz) (abc)	(abc)	
36						1152	15	2,5	≻	ILUMINAÇÃO AUDITÓRIO, SALA DOS PROFESSORES E BIBLIOTECA
		10				200	15	2,5	₩	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
10						320	15	2,5	ဂ	ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO
	15		_			1800	20	2,5	Þ	TOMADAS DE USO GERAL AUDITÓRIO E SALA DOS PROFESSORES
	8		4			2000	20	2,5	₩	TOMADAS DE USO GERAL E VENTILADORES BIBLIOTECA
			7			2100	20	2,5	ဂ	TOMADAS PARA COMPUTADOR AUDITÓRIO E SALA DOS PROFESSORES
			7			2100	20	2,5	A	TOMADAS PARA COMPUTADOR BIBLIOTECA
			7			2100	20	2,5	₩	TOMADAS PARA COMPUTADOR BIBLIOTECA
					1	2600	25	4,0	C	AR CONDICIONADO SALA DOS PROFESSORES
					_	5200	25	4,0	ΑB	AR CONDICIONADO AUDITÓRIO
					1	5200	25	4,0	CA	AR CONDICIONADO AUDITÓRIO
					1	5200	25	4,0	ВС	AR CONDICIONADO BIBLIOTECA
					1	5200	25	4,0	CA	AR CONDICIONADO BIBLIOTECA
				_		2000	20	2,5	В	CIRCUITO RESERVADO AO RACK.
	7		4			1900	20	2,5	В	TOMADAS DE USO GERAL E VENTILADORES BIBLIOTECA
0 46 0	23	10	26	0	1 4	39072				
EMANDADO						28000	70	25,0	ABC	





VENTILADOR 300w



LUMINÁRIA ELETRÔNICA 2X23w CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL NO TETO. CONVENÇÕES

Ţ		J	/ /	anonnonnonnon	#	P							•	❖	•	Ů	♡	⊔3 _w	<mark>□</mark> a,b,c	_ a,b			æ		(
HASTE DE COBRE COPPERWELD Ø5/8" X 3,00m COM CONECTOR	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO INSTALADO A 165cm DE ALTURA	ELETRODUTO QUE DESCE	ELETRODUTO QUE SOBE	ELETROCALHA (DIMENSÕES NO PROJETO)	FIOS - NEUTRO,FASE, RETORNO e TERRA	CONDULETES TOP TIGRE.	ELETRODUTOS PVC DA TIGRE, APARENTE.	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO EM LAJE DE TETO OU PAREDE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO NO PISO	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 50 X 50 X 60cm COM DRENO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	CAIXA METÁLICA QUADRADA 10 X 10 X 5cm A 30 cm DO PISO ACABADO	TOMADA NO PISO.	TOMADA NO TETO.	TOMADA DUPLA BAIXA A 0.30 DO PISO.	TOMADA ALTA A 2.20 DO PISO.	TOMADA MEDIA A 1.20 DO PISO.	TOMADA BAIXA A 0.30 DO PISO.	INTERRUPTOR TREE-WAY.	INTERRUPTOR TRÊS TECLAS.	INTERRUPTOR DUAS TECLAS.	INTERRUPTOR SIMPLES.	PROJETOR REDONDO PARA 01 LÂMPADA INCANDESCENTE DE 150W INSTALADO NA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA	LUMINÁRIA TIPO DROPS PARA 01 LÂMPADA FLUORESCENTE 60W	LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2x32w	

DLFO				ENDEREÇO:	PROPRIETÁRIO:	MUNICÍPIO - UF:	P	
	AUTOR DO PROJETO	RESP. TÉCNICO	PROPRIETÁRIO				ROJETO	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
0							PADRÃ(Ministério da Educação
CREA		CREA					PROJETO PADRÃO - FNDE	GOVERNO FEDERAL PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA


		AUTOR DO PROJETO	RESP. TÉCNICO	PROPRIETÁRIO	ROJETO PADRÃ	da Educação Educação
RA	CREA		CREA		ÃO - FNDE	PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA


ESCOLA 12 SALAS DE AULA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220/127V


BLOCO B - PEDAGÓGICO PLANTA BAIXA


ELE

02/11











_ PLANTA BAIXA - BLOCO F - 4 SALAS ESCALA 1/50



N DIAGRAMA MULTIFILAR - QDLF - SALAS DE AULA SEM ESCALA

QUADE	õ	OE D	BL BE	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	- o_ O,	ÃO F-,	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA QDLF BLOCO - F - 4 SALAS	FOR	ÇA Q	DLF	
CIRDUITO	LÂN	LÂMPADA (W)	§		TOMADAS (W))AS	TOTAL (W) DISJ. FIO FASE	rsid.	FIO	FASE	DESCRIÇÃO
	20	32	300 100 20 300	100	20	300		2	(2111111)	(abc)	
.1		48			8		1696	20	2,5	A	ILUM. SALAS DE AULA E SANITÁRIOS E ILUM. EMERGÊNCIA
.2		12					384	15	2,5	Α	ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO
3						∞	2400	25	4.0	В	VENTILADORES
.4				10		2	1600	20	2,5	C	TOMADAS SALAS DE AULA 3,4
.5				10		2	1600	20	2,5	C	TOMADAS SALAS DE AULA 1,2
TOTAL	0	09	0 20 8 12	20	8	12	7680				
TOTAL INSTALADO	STAL	ADO					7680	40	10.0	ABC	

LOCALIZAÇÃO



04 25A 05 25A

02 15A 03 25A

01 15A

06 25A

ယ DIAGRAMA SEM ESCALA MULTIFILAR - QDLF - VESTIÁRIOS

QUADF	δ D	ᄪ	는 등 등	- KE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA QDLF - VESTIÁRIOS	S LUZ	E FOF	ζÇΑ	
	LÂMPADA TOMAD	ADA	NOT	ĺΑD		<u>5</u>	<u>1</u>	л > о П	DESCRIÇÃO
CIRDUITO	3	<u> </u>	AS	3	AS (W) TOTAL (W)	(A)	(mm ²)	(ahc)	
	32	60	100 4400	4400		$\langle \gamma \rangle$	(IIIIII) (abc)	(abc)	
. 1	16	_			572	15	2,5	A	ILUMINAÇÃO VESTIÁRIOS
.2			Ν		200	20	2,5	В	TOMADAS DE USO GERAL VESTIÁRIOS
.3				1	4400	25	4,0	AB	CHUVEIRO VESTIÁRIO MASCULINO
.4				_	4400	25	4,0	AB	CHUVEIRO VESTIÁRIO MASCULINO
.5				1	4400	25	4,0	ВС	CHUVEIRO VESTIÁRIO MASCULINO
.6				1	4400	25	4,0	CA	CHUVEIRO VESTIÁRIO FEMININO
.7				1	4400	25	4,0	CA	CHUVEIRO VESTIÁRIO FEMININO
.8				1	4400	25	4,0	AB	CHUVEIRO VESTIÁRIO FEMININO
.9				1	4400	25	4,0	ВС	CHUVEIRO VESTIÁRIO FEMININO
.10				1	4400	25	4,0	CA	CHUVEIRO VESTIÁRIO FEMININO
TOTAL	16	1	2	7	35972				
TOTAL DEMANDADO	MAND	ĎΟ			19,1KVA	63	16.0	ABC	

CONVENÇÕES

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Ministério da **Educação**

PROJETO

PADRÃO

FNDE

QDLF VESTIÁRIOS CARGA INSTALADA: 35972w

ATERRAMENTO #1

TOMADA BAIXA A 0.30 DO PISO. TOMADA MEDIA A 1.20 DO PISO. TOMADA ALTA A 2.20 DO PISO. LUMINÁRIA TIPO DROPS PARA 01 LÂMPADA INTERRUPTOR TREE-WAY. INTERRUPTOR SIMPLES.
INTERRUPTOR DUAS TECLAS. INTERRUPTOR TRÊS TECLAS. ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO NO PISO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO EM LAJE DE TETO OU PAREDE CONDULETES TOP TIGRE. ELETRODUTOS PVC DA TIGRE, CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA

ELETRODUTO QUE DESCE ELETRODUTO QUE SOBE FIOS — NEUTRO,FASE, RETORNO e TERRA ELETROCALHA (DIMENSÕES NO PROJETO)

O EQUILÍBRIO DE FASES ESTÁ REPRESENTADO NO ESQUEMA UNIFILAR

DLFO AUTOR DO PROJETO

SERÃO TODOS SINTENAX SINGELOS 1KV CASO EXISTAM INTERRUPTORES COM MAIS DE 3 SEÇÕES, ESTES DEVERÃO ESTAR EM CAIXAS 4" X 4" X 2"

OBSERVAÇÕES

CONDUTORES NÃO COTADO: N° 2,5 mm2
 ELETRODUTOS NÃO COTADOS: Ø 3/4"
 FIO TERRA NÃO COTADO: N° 2,5 mm2

OS CABOS QUE ALIMENTAM OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E OS CONDUTORES ENTERRADOS NO SOLO

AS TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR, PODERÃO CRITÉRIO DO PROPRIETÁRIO, SEM NENHUM PREJUÍZO ÀS INSTALAÇÕES

ESCOLA 12 SALAS DE AULA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220/110V BLOCO F - PEDAGÓGICO PLANTA BAIXA 1/50
DATA EMISSÃO
MAIO / 2

06/11

ELE





DIAGRAMA MULTIFILAR - QDLF SEM ESCALA

	ABC	32 6,0 ABC	32	4600		STALADO	ODAL INSTALADO
				4600	10	24	TOTAL
TOMADAS QUADRA COBERTA	С	2,5	20	1000	10		.3
ILUMINAÇÃO (VAPOR MERCÚRIO) QUADRA	В	2,5	20	1800		12	.2
ILUMINAÇÃO (VAPOR MERCÚRIO) QUADRA	Þ	2,5	20	1800		12	.1
	(450)	()	(1)		100	150	
	(ahc)	(mm2)	(A)	TOTAL (W) (A) (mm2) (abc)	3	S (W)	CIRDUITO S (W)
DESCRIÇÃO	EASE	DIS.I FIO FASE	DIS.I		LÂMPADA TOMADAS	LÂMPADA	
		RTA	OBE	\UADRA C	CO-H-C	QDLF BLOCO - H - QUADRA COBERTA	9
	×	FORÇ	UZE	ÇÃO DE L	ISTRIBU	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA	QUAI



OBSERVAÇÕES

- ELETRODUTOS NÃO COTADOS: Ø1" - FIO TERRA NÃO COTADO: № 2,5 mm2

-

FIOS - NEUTRO, FASE, RETORNO e TERRA

ELETRODUTO QUE SOBE ELETRODUTO QUE DESCE

DRO DE DISTRIBUIÇÃO

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 50 X 50 X 60cm
COM DRENO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO NO PISO
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO EM LAJE DE TETO OU
ELETRODUTOS PVC DA TIGRE, APARENTE.

 $\overset{\bullet}{\nabla}$


TOMADA BAIXA A 0.30 DO PISO.

CONVENÇÕES

OS CABOS QUE ALIMENTAM OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E OS CONDU

SERÃO TODOS SINTENAX SINGELOS 1KV - CASO EXISTAM INTERRUPTORES COM MAIS DE 3 SEÇÕES, ESTES DEVERÃO ESTAR EM CAIXAS 4" X 4" X 2"

AS TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR, PODERÃO SER MUDADAS DE LOCAL, CRITÉRIO DO PROPRIETÁRIO, SEM NENHUM PREJUÍZO ÀS INSTALAÇÕES



計

±2a

DLFO ENDEREÇO: **PROJETO** AUTOR DO PROJETO RESP. TÉCNICO **PADRÃO** FNDE

PLANTA BAIXA - BLOCO G - QUADRA COBERTA ESCALA 1/50 声 堿 1a2a ±2a 1a 2a

ESCOLA 12 SALAS DE AULA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220/127V


BLOCO - G - QUADRA COBERTA PLANTA BAIXA


ELE

1/50 DATA EMISSÃO MAIO / 2014

07/11

 (\mathbf{N})






1) O ATERRAMENTO DEVERÁ SER EXECUTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA, QUE DEVERÁ FAZER A MEDIÇÃO DA RESISTÊNCIA DO ATERRAMENTO COM O TERRÓMETRO E APRESENTAR LAUDO ASSINADO. 2) A RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DEVE SER INFERIOR A 10ohms.


DETALHE 2 - CAIXA DE ENTRADA CP1
SEM ESCALA


- 3) TODAS AS HASTES DE ATERRAMENTO DA OBRA SERÃO INTERLIGADAS



3 DETALHE 3 - VALA DA MALHA DE ATERRAMENTO SEM ESCALA

	LEGENDA
ITEM	DISCRIMINAÇÃO
1	LARGURA RECOMENDADA É 300mm
2	PROFUNDIDADE MÍNIMA É 500mm
3	VALA PARA A ACOMODAÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO
4	CABO DE COBRE NU 16mm2





DETALHE 4 - INSTALAÇÃO CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO COM TAMPA REFORÇADA PARA CONEXÃO DAS MALHAS
SEM ESCALA

	LEGENDA
1	CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORÇADA
2	COM BOCAL INTERIOR QUADRADO ARTICULADO E BORDA EXTERIOR REDONDA Ø300mm PARA PASSEIOS E PISOS SUJEITOS ÀS CARGA PESADA
3	CABO DE COBRE NU 16mm2
4	CONECTOR DE MEDIÇÃO REF.:TEL-560
5	SOLDA EXOTÉRMICA TIPO HCL 5/8". 50
6	CABO DE COBRE NU 16mm2

	NOTAS IMPORTANTES
01	TODOS OS FIOS E CABOS DEVERÃO TER ISOLAMENTO ANTI-CHAMA PARA TENSÕES NOMINAIS
UI	ENTRE 0,45kV À 0,75kV.
02	TODA INSTALAÇÃO EXTERNA SERÁ FEITA COM O CABO SISTENAX DA PIRELLI OU SIMILARES.
03	TODA FIAÇÃO ESPECIFICADA NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL

04 TODO CIRCUITO ACOMPANHA FIO TERRA





Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

OBSERVAÇÕES:

GOVERNO FEDERAL

ESCOLA 12 SALAS DE AULA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 380/ 220V CGEST - Coordenação ELE Geral de Infraestrutura DETALHES CONSTRUTIVOS Educacional PRANCHA INDICADA 11/11 DATA EMISSÃO A1 (841x594)





PLANTA BAIXA - BLOCO A - ADMINISTRAÇÃO ESCALA 1/50

BLOCO E

BLOCO D


BLOCO F

BLOCO E


CROQUI DE REFERÊNCIA

BLOCO G

QUAI	DRO	DE E	DIS	TRI	BUI A	Çâ	D D	E LUZ E F ISTRAÇÃ	ORÇ	A QD	LF	
CIRCUITO	LÂM	PADA	\ (VV)	TOI	MAD	AS	(W)	TOTAL (W)	DISJ. (A)		FASE (abc)	DESCRIÇÃO
	20	32	60	100	145	300	600		()	(111112)	(abc)	
.1		24	2					888	15	2,5	Α	ILUMINAÇÃO SECRETARIA, S. MULTIUSO, COORDENAÇÃO, ALMOXARIFADO E DIRETORIA.
.2		18						576	15	2,5	В	ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO E SAGUÃO DE ENTRADA.
.3	5							100	15	2,5	С	CIRCUITO RESERVADO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA.
.4						4		1200	15	2,5	Α	TOMADAS PARA COMPUTADOR SECRETARIA E.S. MULTIUSO.
.5						4		1200	20	2,5	В	TOMADAS PARA COMPUTADOR DIRETORIA E COORDENAÇÃO.
.6				15				1500	20	2,5	С	TOMADAS USO GERAL, SECRETARIA, SALA MULTIUSO, DIRETORIA E COORDENAÇÃO.
.7				3	1		1	1045	20	2,5	Α	TOMADAS USO GERAL CIRCULAÇÃO E WCS.
TOTAL	5	42	2	18	1		1	6509				
TOTAL INS	STALA	ADO		•	•		•	6509	32	6.0	ABC	







OBSERVAÇÕES

- CONDUTORES NÃO COTADO: Nº 2,5 mm2

- O EQUILÍBRIO DE FASES ESTÁ REPRESENTADO NO ESQUEMA UNIFILAR

- OS CABOS QUE ALIMENTAM OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E OS

- CASO EXISTAM INTERRUPTORES COM MAIS DE 3 SEÇÕES, ESTES DEVERÃO ESTAR EM CAIXAS 4" X 4" X 2"

- AS TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR, PODERÃO SER MUDADAS DE LOCAL,

CONDUTORES ENTERRADOS NO SOLO SERÃO TODOS SINTENAX SINGELOS 1KV

A CRITÉRIO DO PROPRIETÁRIO, SEM NENHUM PREJUÍZO ÀS INSTALAÇÕES

- AS ARANDELAS INTERRUPTORES E TOMADAS REPRESENTADOS JUNTOS, SERÃO INSTALADOS NA MESMA VERTICA


- VER ILUMINAÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS EM PRANCHA ESPECÍFICA.


CONVENÇÕES

CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL NO TETO. LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2x32w LUMINÁRIA TIPO DROPS PARA 01 LÂMPADA FLUORESCENTE 60W INTERRUPTOR SIMPLES. a,b INTERRUPTOR DUAS TECLAS. a,b,c INTERRUPTOR TRÊS TECLAS. INTERRUPTOR TREE-WAY. TOMADA BAIXA A 0.30 DO PISO. TOMADA MEDIA A 1.20 DO PISO. TOMADA ALTA A 2.20 DO PISO. CAIXA METÁLICA QUADRADA 10 X 10 X 5cm A 30 cm DO PISO ACABADO CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 50 X 50 X 60cm COM DRENO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO — — ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO NO PISO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO EM LAJE DE TETO OU PAREDE ELETRODUTOS PVC DA TIGRE, APARENTE. ♣ ♣ CONDULETES TOP TIGRE. FIOS - NEUTRO, FASE, RETORNO e TERRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO INSTALADO A 165cm DE ALTURA HASTE DE COBRE COPPERWELD Ø5/8" X 3,00m COM CONECTOR



	ESCOLA 12	SALAS DE AULA	1
	INSTALAÇÕES I	ELÉTRICAS 380/ 220\	/
COORDENAÇÃO CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional		ADMINISTRAÇÃO NTA BAIXA	ELE
FORMATO A1 (841x594)	REVISÃO R.03	ESCALA 1/50 DATA EMISSÃO MARCO/ 2014	PRANCHA 01/11





3058w

2342w

1 PLANTA BAIXA GERAL - ILUMINAÇÃO EXTERNA ESCALA 1/200

QUAD				IÇÃO DE ÇÃO EXT			ÇA	~
CIRCUITO	ILUMI	NAÇÃO	(VV)	TOTAL (W)	DISJ. (A)	FIO (mm2)	FASE (abc)	DESCRIÇÃO
	23	70	150		(7)	(1111112)	(abc)	
.1	34	3	9	2342	15	2,5	Α	ILUMINAÇÃO EXTERNA BLOCO E1, BLOCO C, MASTROS, E PASSARELAS.
.2	46			1058	15	2,5	В	ILUMINAÇÃO EXTERNA BLOCO B E BLOCO E2.
.3				2000	15	2,5	С	RESERVA
.4				2000	15	2,5	В	RESERVA
TOTAL	80	3	9	7400				
TOTAL INS	TALADO)		7400	32	6,0	ABC	



LEGENDA

POSTE DE CONCRETO DE 2,50 METROS COM 02 ARANDELAS USO AO TEMPO PARA LÂMPADAS EL ETRÔNICA 23w



LUMINÁRIA DE PISO FECHADA COMPLETA COM UMA LAMPADA A VAPOR METÁLICO DE 70W, IGNITOR E REATOR ELETRONICO DE ALTA FREQUENCIA, ALTO FATOR DE POTENCIA E BAIXA TAXA DE DISTORÇÃO HARMÔNICA (FP>0,92 E TDH<10%).



ELETRONICO DE ALTA FREQUENCIA, ALTO FATOR DE POTENCIA E BAIXA TAXA DE DISTORÇÃO HARMONICA (FP>0,92 E TDH<10%). REFRATOR EM VIDRO TEMPERADO A PROVA DE CHOQUE TÉRMICO.




ARANDELA USO AO TEMPO PARA LÂMPADA ELETRÔNICA 23W



CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA30X30X30cm COM FUNDO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO




— TIOS - NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA



ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO EM LAJE DE TETO OU PAREDE



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR COM BARRAMENTOS, INSTALADO A 165 cm DO PISO



CROQUI DE REFERÊNCIA



Ministério d



PROJETO PADRÃO - FNDE

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:


ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO

RESP. TÉCNICO

CREA

AUTOR DO PROJETO



OBSERVAÇÕES:

ESCOLA 12 SALAS DE AULA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 380/ 220V

COORDENAÇÃO
CGEST - Coordenação
Geral de Infraestrutura
Educacional

REVISÃO
RILUMINAÇÃO EXTERNA
PLANTA BAIXA

ELE

REVISÃO
REVISÃO
A1 (841x594)

R.03

R.03

R.03

R.03

R.03

R.03

R.04


R.05

R.05

R.07

R.08

R.09







OBSERVAÇÕES - IMPLANTAÇÃO ELÉTRICA

CONVENÇÕES - IMPLANTAÇÃO ELÉTRICA

SUBESTAÇÃO AO TEMPO DE 112,50KVA - VER DETALHE

---- ELETRODUTO DE KANAFLEX EMBUTIDO NO PISO

INDICAÇÃO DE CONDUTORES NEUTRO, FASE E TERRA RESPECTIVAMENTE

HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD Ø 5/8" x 3 m C/ CONECTOR

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 30X30X30cm COM FUNDO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO

CAIXA DE ATERR. DE ALVENARIA 25X25X25cm COM FUNDO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR COM BARRAMENTOS, INSTALADO A 165 cm DO PISO

- ESTE PROJETO TRATA SOMENTE DA IMPLANTAÇÃO ELÉTRICA DE TODOS OS BLOCOS, SENDO QUE CADA BLOCO, POSSUI UM PROJETO ELÉTRICO ESPECÍFICO TODOS OS CONDUTORES ELÉTRICOS UTILIZADOS SERÃO SINTENAX, SINGELOS 1KV

NOTAS IMPORTANTES

TODOS OS FIOS E CABOS DEVERÃO TER ISOLAMENTO ANTI-CHAMA PARA TENSÕES NOMINAIS

3 TODA INSTALAÇÃO EXTERNA SERÁ FEITA COM O CABO SISTENAX DA PIRELLI OU SIMILARES.

04 TODA FIAÇÃO ESPECIFICADA NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL

05 TODO CIRCUITO ACOMPANHA FIO TERRA

1) O ATERRAMENTO DEVERÁ SER EXECUTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA, QUE DEVERÁ FAZER A MEDIÇÃO DA RESISTÊNCIA DO ATERRAMENTO COM O TERRÓMETRO E APRESENTAR LAUDO ASSINADO. 2) A RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DEVE SER INFERIOR A 10ohms.

3) TODAS AS HASTES DE ATERRAMENTO DA OBRA SERÃO INTERLIGADAS



Educação




PROJETO PADRÃO - FNDE


PROPRIETÁRIO: ENDEREÇO: PROPRIETÁRIO RESP. TÉCNICO ENG. ELET. AVELAR GOMES DA SILVA FILHO CREA - GO 8099/D AUTOR DO PROJETO

OBSERVAÇÕES:

A1 (841x594)

ESCOLA 12 SALAS DE AULA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 380/ 220V PROJETO ELÉTRICO CGEST - Coordenação ELE Geral de Infraestrutura IMPLANTAÇÃO Educacional PRANCHA 1/200 09/11 DATA EMISSÃO





CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA $50 \times 50 \times 60 cm$ COM DRENO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO

CAIXA METÁLICA QUADRADA 10 X 10 X 5cm A 30 cm DO PISO ACABADO

HASTE DE COBRE COPPERWELD Ø5/8" X 3,00m COM CONECTOR

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO INSTALADO A 165cm DE ALTURA

ELETRODUTO QUE DESCE

ELETRODUTO QUE SOBE

FIOS - NEUTRO,FASE, RETORNO e TERRA

CONDULETES TOP TIGRE.

ELETRODUTOS PVC DA TIGRE, APARENTE.

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO NO PISO

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO EM LAJE DE TETO OU PAREDE

TOMADA NO PISO.

TOMADA NO TETO.

TOMADA MEDIA A 1.20 DO PISO. TOMADA ALTA A 2.20 DO PISO.

TOMADA DUPLA BAIXA A 0.30 DO PISO.

INTERRUPTOR TREE-WAY.

INTERRUPTOR TRÊS TECLAS.

INTERRUPTOR DUAS TECLAS.

INTERRUPTOR SIMPLES.

PROJETOR REDONDO PARA 01 LÂMPADA INCANDESCENTE DE 150W INSTALADO NA ESTF

LUMINÁRIA TIPO DROPS PARA 01 LÂMPADA FLUORESCENTE 60W

CONVENÇÕES

TOMADA BAIXA A 0.30 DO PISO.

CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL NO
LUMINÁRIA ELETRÔNICA 2X23W

LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2x32W

LUMINÁRIA TIPO DROPS PARA 01 LÂMI

PROJETOR REDONDO PARA 01 LÂMPADA INCAN
INTERRUPTOR SIMPLES.

OBSERVAÇÕES

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação


ESCALA 1/50

. FIO TERRA NÃO COTADO: № 2,5 mm2 ELETRODUTOS NÃO COTADOS: Ø 3/4"


O EQUILÍBRIO DE FASES ESTÁ REPRESENTA OS QUE ALIMENTAM OS QU

SERÃO TODOS SINTENAX SINGELOS 1KV CASO EXISTAM INTERF DAS PARA INSTALAÇÃO DOS CO ORES COM MAIS DE 3 SEÇÕES, ESTES DEVERÃO ESTAR EM CAIXAS 4" X 4" X 2"


CRITÉRIO DO PROPRIETÁRIO, SEM NENHUM PREJUÍZO ÀS INSTALAÇÕES



CROQUI DE REFERÊNCIA



COORDENAÇÃO
CGEST - Coordenação
Geral de Infraestrutura
Educacional FORMATO A1 (841x594) REVISÃO R.03 ESCOLA 12 SALAS DE AULA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 380/ 220V BLOCO B - PEDAGÓGICO PLANTA BAIXA 1/50
DATA EMISSÃO
MAIO/ 2014 02/11 ELE



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA BIBLIOTECA E AUDITÓRIO


QDLF

T2 20


TOMADAS (W)

TOTAL (W)







- ILUMINAÇÃO PLANTA BAIXA ESCALA 1/50 $\overline{}$




ESPECIFICAÇÕES


CONDUTORES ELÉTRICOS: PIRELLI OU EQUIVALENTE
ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO: TIGRE OU EQUIVALENTE
LÂMPADAS: PHILIPS, GE OU EQUIVALENTE
INTERRUPTORES: PIAL LEGRAND, FAME OU EQUIVALENTE
TITA ISOLANTE: PIRELLI OU 3M
CAIXAS METÁLICAS PARA INTERRUPTORES E TOMADAS:
PASCHOAL THOMEU OU EQUIVALENTE
QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO: COM BARRAMENTO, PORTA,
FABRICAÇÃO ELETROMAR, CEMAR OU EQUIVALENTE
DISJUNTORES: GE, BTICINO, ELETROMAR, OU EQUIVALENTE
BEATORES PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES: DE PARTIDA RÁPIDA,
ALTO FATOR DE POTÊNCIA, INTRAL, HELFONT, KEIKO OU EQUIVALENTE






BLOCO G			
	passarelas		
BLOCO E	вгосо в	BLOCO F	BLOCO E
	BLC. A		
2 00018		CO B	ВГО







TOMADA DUPLA BAIXA A 0.30 DO PISO

TOMADA NO TETO.

TOMADA NO PISO.

TOMADA BAIXA A 0.30 DO PISO. TOMADA MEDIA A 1.20 DO PISO. TOMADA ALTA A 2.20 DO PISO.

CONVENÇÕES

INTERRUPTOR SIMPLES.
INTERRUPTOR DUAS TECLAS.

INTERRUPTOR TRÊS TECLAS.

INTERRUPTOR TREE-WAY.

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 50 X 50 X 60cm COM DRENO DE BRITA E TAIN

CAIXA METÁLICA QUADRADA 10 X 10 X 5cm A 30 cm DO PISO ACABADO

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO NO PISO
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO EM LAJE DE TETO OU PAREDE
ELETRODUTOS PVC DA TIGRE, APARENTE.
CONDULETES TOP TIGRE.

DUTO 25 COM TAMPA, EM ALUMÍNIO DUPLO TIPO "C" 25X73cm PRETO FOSCO LISO REFERÊNCIA DT 12250 FABRICAÇÃO DUTOTEC INSTALADO A 30cm DO PISO ACABADO, FIXADO NAS PAREDES VENTILADOR 300w

HASTE DE COBRE COPPERWELD Ø5/8" X 3,00m COM CONECTOR

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO INSTALADO A 165cm DE ALTURA

ELETRODUTO QUE DESCE

ELETRODUTO QUE SOBE

ELETROCALHA (DIMENSÕES NO PROJETO)

FIOS - NEUTRO, FASE, RETORNO e TERRA

•

3#4(4)T4

QD - ESTABILIZADO CARGA INSTALADA: 7500w

ATERRAMENTO #4mm2

01 20A

2400

NEUTRO #4mm2

OBSERVAÇÕES

- CONDUTORES NÃO COTADO: Nº 2,5 mm2
- ELETRODUTOS NÃO COTADO: Nº 2,5 mm2
- FIO TERRA NÃO COTADO: Nº 2,5 mm2
- O EQUILÍBRIO DE FASES ESTÁ REPRESENTADO NO ESQUEMA UNIFILAR
- OS CABOS QUE ALIMENTAM OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E OS CONDUTORES ENTERRADOS NO SOLO
SERÃO TODOS SINTENAX SINGELOS 1KV
- CASO EXISTAM INTERRUPTORES COM MAIS DE 3 SEÇÕES, ESTES DEVERÃO ESTAR EM CAIXAS 4" X 4" X 2"
- AS TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR, PODERÃO SER MUDADAS DE LOCAL,
A CRITÉRIO DO PROPRIETÁRIO, SEM NENHUM PREJUÍZO ÀS INSTALAÇÕES
- AS ARANDELAS INTERRUPTORES E TOMADAS REPRESENTADOS JUNTOS, SERÃO INSTALADOS NA MESMA VERTICAL

DESCRIÇÃO

FASE (abc)
A
B
C
C
ABC
ABC

FIO (mm2)

TOTAL (W) (A) (A)

IRCUITO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
ESTABILIZADO
TOMADAS

4VA 10

CÁLCULO DA DEMANDA TOTAL
ILUMINAÇÃO E TOMADAS
20744x0,50
AR CONDICIONADO
10400
TOTAL DEMANDADO KVA

DIAGRAMA MULTIFILAR SEM ESCALA

3

2400w

- AS TOMADAS DUPLAS NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, DEVERÃO PERTENCER A CIRCUITOS DIFERENTES: AS DE USO GERAL, PERTENCEM AO CIRCUITO 7, DO QDLF-7, E AS DEMAIS PERTENCEM A DISTRIBUIÇÃO DO QD-ESTABILIZADO.

Ministério da **Educação**

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

PROJETO PADRÃO - FNDE

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

3#10(10)T10

NEUTRO #10mm2

QDLF BLOCO C
CARGA INSTALADA: 31825w
ATERRAMENTO #10mm2

20A 07

15A

1472

15A

25A 08

25A 09

04 20A

2200

05 20A

06 20A

10

PROPRIETÁRIO

AUTOR DO PROJETO RESP. TÉCNICO

DLFO

|--|

DESCRIÇÃO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA QDLF BLOCO - C - LABORATÓRIOS


TOTAL (W)

DIAGRAMA MULTIFILAR


SEM ESCALA

4


12801w




		ркаисна 03/1
ESCOLA 12 SALAS DE AULA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 380/ 220V	BLOCO C - PEDAGÓGICO PLANTA BAIXA	ESCALA 1/50 DATA EMISSÃO MAIO/ 2014
ESCOLA 12 INSTALAÇÕES	BLOCO C	REVISÃO R.03
	COCRDENAÇÃO CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional	FORMATO (1189x594)









QUADF	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA QDLF BLOCO - D - PÁTIO COBERTO																		
CIRCUITO	IRCUITO LÂMPADA (W) TOMADAS (W) TOTAL (W) DISJ. FIO FASE											DESCRIÇÃO							
	23	32	60	100	20	145	300	600	800	900	1000	1472	2000			(A)	(mm2)	(abc)	
.1	2	46	4		3										1818	15	2,5	Α	ILUMINAÇÃO BLOCO D
.2				1				2	2						2900	20	2,5	В	TOMADAS COZINHA: LQ1, LQ2, BL, BT1 E BT2.
.3				1						2	1				2900	20	2,5	O	GELADEIRAS, CAFETEIRA, E PURIFICADOR, (COZINHA)
.4				9		1									1045	20	2,5	Α	TOMADAS PÁTIO
.5							4		1						2000	20	2,5	В	TOMADAS USO GERAL COZINHA
.6				2									1		2200	20	2,5	0	GELADEIRAS E FREEZER
.7													1		2000	20	2,5	Α	PREVISÃO MICROON DAS
.8													1		2000	20	2,5	В	PREVISÃO FORNO
.9													1		2000	20	2,5	O	MÁQUINA DE LAVAR.
.10														1	4400	25	4,0	Α	CHUVEIRO
.11												1			1472	20	4,0	В	PREVISÃO DE MOTOR 2CV PARA CAIXA DÁGUA
TOTAL	2	46	4	13	3	1	4	2	3	2	1	1	4	1	24735				
TOTAL DE	TAL DEMANDADO 24735 32 6,0 ABC																		








FNDE	Fundo Nacional M le Desenvolvimento la Educação E	inistério da Educação	G O V E R N PAÍS RICO É	O F E D E R A L PAÍS SEM POBREZA
PR	OJETO P	ADRÃO	O - FNI	DE
MUNICÍPIO - UF:				
PROPRIETÁRIO:				
ENDEREÇO:				
P	ROPRIETÁRIO			-
R	ESP. TÉCNICO		CREA	-
A	UTOR DO PROJETO			-
DLFO		CR	REA	
		RA	\	
OBSERVAÇÕES:				
		0 0 0 1 0 0		
	ESCOLA 12			
COORDENAÇÃO	INSTALAÇÕES		5 380/ 220V	,
CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional		CO D - SERVIÇO ANTA BAIXA		ELE
	REVISÃO	ESCALA		PRANCHA
FORMATO A1 (841x594)	R.03	1/50 DATA EMISSÃO MARÇO/ 2014	4	04/11




PLANTA BAIXA - BLOCO E - PEDAGÓGICO
ESCALA 1/50

QUADE			ISTF - E -								
CIRCUITO LÂMPADA (W) TOMA DA						TOTAL (W)	DISJ. (A)	FIO (mm2)	FASE (abc)	DESCRIÇÃO	
	20	32	300	100 20		300		. 9	()	` ,	
.1		64			10		2248	15	2,5	Α	ILUM. SALAS DE AULA E SANITÁRIOS E ILUM. EMERGÊNCIA
.2		20					640	15	2,5	Α	ILU MIN AÇÃO CIR CULAÇÃO
.3						8	2400	20	2,5	В	VENTILADORES
.4				23		4	3500	20	2,5	C	TOMADAS SALAS DE AULA 1,2,3,4 E SANITÁRIOS
TOTAL	0	84	0	23	10	12	8788				
TOTAL INS	STALA	DO									







CROQUI DE REFERÊNCIA

OBSERVAÇÕES

- CONDUTORES NÃO COTADO: Nº 2,5 mm2

- ELETRODUTOS NÃO COTADOS: Ø 3/4"

- FIO TERRA NÃO COTADO: Nº 2,5 mm2

- O EQUILÍBRIO DE FASES ESTÁ REPRESENTADO NO ESQUEMA UNIFILAR


- OS CABOS QUE ALIMENTAM OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E OS CONDUTORES ENTERRADOS NO SOLO SERÃO TODOS SINTENAX SINGELOS 1KV

- CASO EXISTAM INTERRUPTORES COM MAIS DE 3 SEÇÕES, ESTES DEVERÃO ESTAR EM CAIXAS 4" X 4" X 2"

- AS TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR, PODERÃO SER MUDADAS DE LOCAL,

A CRITÉRIO DO PROPRIETÁRIO, SEM NENHUM PREJUÍZO ÀS INSTALAÇÕES - AS ARANDELAS INTERRUPTORES E TOMADAS REPRESENTADOS JUNTOS, SERÃO INSTALADOS NA MESMA VERTICAL

CONVENÇÕES



CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 50 X 50 X 60cm COM DRENO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO — — — ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO NO PISO

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO EM LAJE DE TETO OU PAREDE ELETRODUTOS PVC DA TIGRE, APARENTE. CONDULETES TOP TIGRE.

FIOS - NEUTRO, FASE, RETORNO e TERRA

ELETROCALHA (DIMENSÕES NO PROJETO)

ELETRODUTO QUE SOBE

ELETRODUTO QUE DESCE





QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO INSTALADO A 165cm DE ALTURA VENTILADOR 300w






PROJETO PADRÃO - FNDE


•	I COUL I O I	, (DI ()		
MUNICÍPIO - UF:				
PROPRIETÁRIO:				
ENDEREÇO:				
	PROPRIETÁRIO			-
	RESP. TÉCNICO		CREA	-
	AUTOR DO PROJETO			-
DLFO			CREA	

OBSERVAÇÕES:


ESCOLA 12 SALAS DE AULA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 380/ 220V BLOCO E - PEDAGÓGICO

CGEST - Coordenação ELE Geral de Infraestrutura PLANTA BAIXA Educacional PRANCHA 1/50 05/11 DATA EMISSÃO MAIO/ 2014 A1 (841x594)





CROQUI DE REFERÊNCIA







DIAGRAMA MULTIFILAR SEM ESCALA

CONVENÇÕES



OBSERVAÇÕES

VENTILADOR 300w

- CONDUTORES NÃO COTADO: Nº 2,5 mm2
- ELETRODUTOS NÃO COTADOS: Ø 3/4"
- FIO TERRA NÃO COTADO: Nº 2,5 mm2 - O EQUILÍBRIO DE FASES ESTÁ REPRESENTADO NO ESQUEMA UNIFILAR
- OS CABOS QUE ALIMENTAM OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E OS CONDUTORES ENTERRADOS NO SOLO SERÃO TODOS SINTENAX SINGELOS 1KV
- CASO EXISTAM INTERRUPTORES COM MAIS DE 3 SEÇÕES, ESTES DEVERÃO ESTAR EM CAIXAS 4" X 4" X 2"
- AS TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR, PODERÃO SER MUDADAS DE LOCAL,
- A CRITÉRIO DO PROPRIETÁRIO, SEM NENHUM PREJUÍZO ÀS INSTALAÇÕES
- AS ARANDELAS INTERRUPTORES E TOMADAS REPRESENTADOS JUNTOS, SERÃO INSTALADOS NA MESMA VERTICAL

QUADI	RO [
		Q	DLF	_							
	LÂMF	PADA	TO	DESCRIÇÃO							
CIRCUITO	(V	V)	AS	(VV)	TOTAL (VV)	DISJ.	FIO	FASE			
	32	60		4400	, ,	(A)	(mm2)	(abc)			
.1	16	1			572	15	2,5	Α	ILU MIN AÇÃO VESTIÁRIOS		
.2			2		200	20	2,5	В	TOMADAS DE USO GERAL VESTIÁRIOS		
.3				1	4400	25	4,0	С	CHUVEIRO VESTIÁRIO MASCULINO		
.4				1	4400	25	4,0	Α	CHUVEIRO VESTIÁRIO MASCULINO		
.5				1	4400	25	4,0	В	CHUVEIRO VESTIÁRIO MASCULINO		
.6				1	4400	25	4,0	С	CHUVEIRO VESTIÁRIO FEMININO		
.7				1	4400	25	4,0	Α	CHUVEIRO VESTIÁRIO FEMININO		
.8				1	4400	25	4,0	В	CHUVEIRO VESTIÁRIO FEMININO		
.9				1	4400	25	4,0	С	CHUVEIRO VESTIÁRIO FEMININO		
.10				1	4400	25	4,0	Α	CHU VEIRO VESTIÁRIO FEMININO		
TOTAL	16	1	2	7	35972						
TOTAL DEMANDADO 19,1KVA 50 10,0 ABC											





DIAGRAMA MULTIFILAR SEM ESCALA







DIAGRAMA MULTIFILAR SEM ESCALA

	DRO DE D DLF BLO						
CIRCUITO		TOMADAS (W) 100	TOTAL (W)	DISJ. (A)	FIO (mm2)	FASE (abc)	DESCRIÇÃO
.1	12		1800	20	2,5	Α	ILUMINAÇÃO (VAPOR MERCÚRIO) QUADRA COBERTA
.2	12		1800	20	2,5	В	ILUMINAÇÃO (VAPOR MERCÚRIO) QUADRA COBERTA
.3		10	1000	20	2,5	С	TOMADAS QUADRA COBERTA
TOTAL	24	10	4600				
TOTAL INS	STALADO	•					



OBSERVAÇÕES


- CONDUTORES NÃO COTADO: № 4,0 mm2
- ELETRODUTOS NÃO COTADOS: Ø1"
- FIO TERRA NÃO COTADO: № 2,5 mm2
- O EQUILÍBRIO DE FASES ESTÁ REPRESENTADO NO ESQUEMA UNIFILAR
- OS CABOS QUE ALIMENTAM OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E OS CONDUTORES ENTERRADOS NO SOLO
- SERÃO TODOS SINTENAX SINGELOS 1KV
- CASO EXISTAM INTERRUPTORES COM MAIS DE 3 SEÇÕES, ESTES DEVERÃO ESTAR EM CAIXAS 4" X 4" X 2"
- AS TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR, PODERÃO SER MUDADAS DE LOCAL,
- A CRITÉRIO DO PROPRIETÁRIO, SEM NENHUM PREJUÍZO ÀS INSTALAÇÕES
- AS ARANDELAS INTERRUPTORES E TOMADAS REPRESENTADOS JUNTOS, SERÃO INSTALADOS NA MESMA VERTICAL

CONVENÇÕES



LUMINÁRIA PENDENTE, COM ALOJAMENTO CILÍNDRICO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, CÚPULA E DIFUSOR PRISMÁTICOS EM POLICARBONATO. (LÂMPADA 150w, BULBO LEITOSO).





ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO EM LAJE DE TETO OU PAREDE

ELETRODUTOS PVC DA TIGRE, APARENTE.




FIOS - NEUTRO, FASE, RETORNO e TERRA



ELETRODUTO QUE SOBE ELETRODUTO QUE DESCE




QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO INSTALADO A 165cm DE ALTURA



CROQUI DE REFERÊNCIA



FNDE	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	Ministério Educaçã		É PAÍS SEM POBREZA
PF	ROJETO	PADR	ÃO - FN	DE
MUNICÍPIO - UF:				
PROPRIETÁRIO:				
ENDEREÇO:				
	PROPRIETÁRIO			_
	RESP. TÉCNICO		CREA	_
	AUTOR DO PROJETO			_
DLFO			CREA	
			RA	
OBSERVAÇÕES:			•	
	ESCOLA	12 SAL/	AS DE AUL	4
-	INSTALAÇ	ÕES ELÉTR	ICAS 380/ 220	V
COORDENAÇÃO CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional	'	O - G - QUADRA (PLANTA BAIXA		ELE
	REVISÃO	ESCALA 1/50		PRANCHA
FORMATO A1 (841x594)	R.03	DATA EMISSÂ	ÃO D/ 2014	07/11



SINTÉTICO COR GRAFITE EM 2 DEMÃOS